



Śniadowo, dn. 16.03.2015 r.

RGIZ.271.1.2015

## 02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr **52688** – **2015** z dnia 10.03.2015 r. na „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie**”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy;

### Treść zapytań i odpowiedzi:

W odpowiedzi na zapytanie i wątpliwości zainteresowanego wzięciem udziału w przetargu nieograniczonym na *Modernizację oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie*, udzielam wyjaśnień na następujące pytania:

1. Prosimy o zamieszczenie rysunku technicznego zestawu hydroforowego oraz podanie parametrów obliczeniowych pomp.
2. Prosimy o określenie czy w ramach zadania należy wymienić sterownik sterujący pracą zestawu hydroforowego oraz czy Zamawiający udostępni kody źródłowe sterownika.
3. Prosimy również o podanie parametrów pomp w przepompowni ścieków (punkty pracy), rysunków technicznych przepompowni ścieków wraz z wysokościami oraz opisów technicznych przepompowni wraz z układem sterowania.
4. Prosimy o podanie charakterystyki dmuchawy (parametry jakie powinna osiągnąć). Prosimy również o podanie długości węża tłocznego sprężonego powietrza DN: 50, 60 i 80.
5. Prosimy o podanie po czyjej stronie jest opróżnianie i wyczyszczenie komory denitryfikacji.

### Odpowiedzi na powyższe pytania:

1. Parametry obliczeniowe pomp zostały opisane w pierwszym wyjaśnieniu do treści SIWZ. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.
2. W ramach zadania nie wymieniamy sterownika pracy zestawu hydroforowego, zadanie obejmuje sprawdzenie, regulacja/modyfikacja oprogramowania sterownika nowych pomp. Zamawiający nie posiada kodów źródłowych sterownika, urządzenie nie kodowane.
3. Parametry obliczeniowe pomp zostały opisane w pierwszym wyjaśnieniu do treści SIWZ. Dokumentacja techniczna w załączeniu.
4. Parametry obliczeniowe pomp zostały opisane w pierwszym wyjaśnieniu do treści SIWZ. Długość węża tłocznego sprężonego powietrza DN 50, 65 i 80 wykazana w opisie planowanych prac.
5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do opróżnienia i wyczyszczenia komory denitryfikacji.

### Uwaga:

Wszelkie użyte w niniejszym wyjaśnieniu nazwy produktów, znaków towarowych, lub pochodzenie nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego, i zastosowania materiałów oraz urządzeń o nie gorszych parametrach niż określone w opisie planowanych prac oraz w przedmiarach robót.

### Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. WÓJTA  
mgr Jan Kurpiewski  
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego