

02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na portalu ogłoszeń ARiMR nr 30/18/08/2017 z dnia 18.08.2017 r. na wykonanie usługi, pn.: „Pełnienie nadzoru - hydrogeologicznego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie dwóch otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych (otworów studziennych) o głębokości do 120,0 m w miejscowości Wierzbowo” oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – przekazuje pytanie i wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.

Pytanie

W związku z ogłoszeniem postępowania w sprawie wyłonienia nadzoru (dozoru) hydrogeologicznego nad wykonaniem dwóch otworów studziennych w m. Wierzbowo, zapytuję:

1. w zakresie dopuszczenia do postępowania:

Czy sformułowanie *dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej* dotyczy także *dodatków do w/w dokumentacji*, sporządzanych dla już istniejących ujęć wody w przypadku ich rozbudowy, zmiany zasobów, dowiercenia studni zastępczych, awaryjnych, itp.?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartość *dodatku* musi spełniać wszystkie wymogi określone dla *dokumentacji*,

2. w zakresie praktyki zawodowej (doświadczenia):

1. warunkiem dopuszczenia do postępowania jest nadzorowanie i udokumentowanie minimum dwóch otworów o głębokości powyżej 100 m w okresie ostatnich 3 lat - ten warunek jest jasny,
2. wyjaśnienia wymaga, czy doświadczenie zawodowe ma dotyczyć jedynie 3 lat, czy może dotyczyć dłuższego okresu, tzn. czy przy punktowaniu będą uznawane nadzory (dozory) wykonywane wcześniej np. w okresie 5 - 6 lat i czy doświadczenie zawodowe ma dotyczyć wyłącznie otworów wierconych udarowo lub okrężno-udarowo o głębokości powyżej 100 m, czy też może dotyczyć otworów płytszych o zbliżonej głębokości np. 98 m, 100 m.

Wyjaśnienie

1. Dokumentację powykonawczą hydrogeologiczną należy opracować dla projektowanego ujęcia jest to zupełnie nowa inwestycja w pobliżu której nie ma żadnych istniejących ujęć wody.
2. Jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej 2 usługi nadzoru (dozoru) hydrogeologicznego, Zamawiający uwzględni w punktacji wyboru ofert
3. doświadczenie z lat wcześniejszych. Doświadczenie zawodowe dotyczy otworów wierconych udarowo i okrężno-udarowo o głębokości powyżej 100m.

WÓJT

mgr Rafał Pstrągowski

Otrzymują:

1. Wykonawca, którzy złożył zapytanie.
2. A/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego – www.sniadowo.pl/bip