

GMINA ŚNIADOWO
18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11
NIP 718-20-23-707, R-450669996
tel. 86 271 42 11, 42 11 61 68
REGIZ. 2714.2018
woj. podlaskie

Śniadowo, dn. 25.04.2018 r.

03 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 547414-N-2018 z dnia 19.04.2018 r. na realizację pn.: „Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w 10 sołectwach Gminy Śniadowo”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym wyjaśniamy:

Pytanie Wykonawcy:

W związku z zamieszczonymi odpowiedziami z dn. 25.04.2018r. proszę o doprecyzowanie określenia dotyczącego "rewitalizacji-wykonania nawierzchni trawiastej" - trawa ma zostać pozyskana ze zdjętej wcześniej nawierzchni, tylko w strefach bezpieczeństwa siłowni?

Wyjaśnienie - W strefie siłowni zakłada się wyłożenie terenu nawierzchnią trawiastą. Planuje się wykorzystanie zdjętej wcześniej nawierzchni. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 –3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). Następnie teren pod ułożeniem trawy należy wyrównać.

Wyjaśnienie ogólne:

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. WÓJTA
mgr Wiesław Jemielity
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania.
2. A/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego – www.sniadowo.pl/bip