



1. kolano kotnierzowe  $\varnothing$  200 mm  $90^\circ$
2. przepustnica z napędem ręcznym
3. zwężka 200x150 mm kotnierzowa
4. lampa UV z wlotem prostym i wylotem  $90^\circ$
5. zwężka 150x 200 mm kotnierzowa
6. kolano kotnierzowe  $\varnothing$  200 mm  $90^\circ$
7. przepustnica z napędem ręcznym
8. kompensator

	Montaż lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie
Tytuł opracowania	Schemat montażu lampy UV
Inwestor	Gmina Śniadowo 18-411 Śniadowo Ul Ostrołęcka 11
Sporządził	mgr inż. Krzysztof Szeligowski upr UAN 7342-56/92
Rysunek: 2	Data : 22.11.2024